

Untersuchungsergebnisse

105822 - UG Reservoir Büelm

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser im Verteilernetz

| | |
|------------------------------|---------------|
| Aerobe mesophile Keime 30 °C | 1 KBE/ml |
| Escherichia coli | nn KBE/100 ml |
| Enterokokken | nn KBE/100 ml |

105823 - Quellgruppe Schintegg (REA1)

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser im Verteilernetz

| | |
|------------------------------|---------------|
| Aerobe mesophile Keime 30 °C | 1 KBE/ml |
| Escherichia coli | nn KBE/100 ml |
| Enterokokken | nn KBE/100 ml |

105824 - Quellgruppe Farnbüel (REA2)

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser behandelt nach der Behandlung

| | |
|------------------------------|---------------|
| Aerobe mesophile Keime 30 °C | nn KBE/ml |
| Escherichia coli | nn KBE/100 ml |
| Enterokokken | nn KBE/100 ml |

Höchstwerte gemäss TBDV, Anhang 1

| Entnahmestelle | aerobe mesophile Keime | Escherichia coli | Enterokokken |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| unmittelbar nach der Behandlung/Aufbereitung | 20 KBE/ml | nn in 100 ml | nn in 100 ml |
| direkt an der Fassung (Quelle oder Grundwasser) | 100 KBE/ml | nn in 100 ml | nn in 100 ml |
| im Verteilernetz (inkl. Sammelquelle und Reservoirs) | 300 KBE/ml | nn in 100 ml | nn in 100 ml |

Legende der Abkürzungen

KBE koloniebildende Einheiten nn nicht nachweisbar